

Целевые показатели энергоресурсосбережения и повышения энергоэффективности и программа энергоресурсосбережения по ООО ПКЦ «Промжелдортранс».

1. Планируемый отпуск электроэнергии в сеть:

2014 г. 36,03 млн. кВтч

2015 г. 36,03 млн. кВтч

2. Фактические потери за базовый период:

1,026 млн. кВтч

3. Нормативные потери на планируемый период:

2014 г. 0,828 млн. кВтч 2,3 %

2015 г. 0,828 млн. кВтч 2,29 %

4. Планируемый полезный отпуск:

2014 г. 35,202 млн. кВтч

2015 г. 35,202 млн. кВтч

5. Динамика изменения фактического объема потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям:

Факт.	2013 г.	2014г.	2015 г.	Отклонение 2014 г	Отклонение 2015 г.
млн. кВтч	1,026	0,828	0,828		
%	2,73	2,3	2,29	1,186	0,01

6. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

- замена ламп накаливания на светильники с лампами ДРЛ - 30 шт.

- установка светодиодных светильников – 60 шт.

- замена окон на ПВХ – 6 шт.

- установка частотных регуляторов на управление приводом бетоносмесителей- 6 шт.

- модернизация ворот установка концевых выключателей - 10 шт.

- замена калориферов на паровые – 12шт.

- замена масляных выключателей на вакуумные выключатели - 4 шт.

7. Экономия энергоресурсов:

электроэнергия - 177840 кВтч на сумму 401780,00 руб.

8. Протяженность линий электропередач находящихся на балансе в т.ч. по цепям (35 кВ и выше, 6-10 кВ, 0,38 кВ) и кабельным линиям (35 кВ и выше, 6-10 кВ; 0,38 кВ).

	по трассе	по цепям
ВЛ 0,4 кВ		
КЛЭП 6-10 кВ	2,38 км	
ВЛ 35 кВ		

9. Количество и установленная мощность, находящаяся на балансе подстанции (35 кВ и выше ТП 6/0,4 кВ) МВа

	количество	Мощность МВа
ТП 6/0,4	2	1,26
ТП 35/6 кВ	2	12,6

Генеральный директор

О.В. Дроздов

Зам. главного энергетика

Г.П. Корнеев